

Il produttore **UNICAL**
Le fabricant UNICAL

DICHIARA
Déclare

che il Prodotto **00271993 RODI 8**
que le Produit 00271993 RODI 8

come dal report tecnico prove di tenuta n° K 1437 2014 T1
selon le rapport technique essais d'étanchéité n° K 1437 2014 T1

emesso dal laboratorio notificato: TÜV Rheinland Energy GmbH nr° 2456
délivré par le laboratoire notifié: TÜV Rheinland Energy GmbH nr° 2456

ha superato le prove di tenuta secondo le seguenti specifiche:
a passé avec succès les essais d'étanchéité conformément aux spécifications suivantes :

LIMITE DI PERDITA <i>LIMITE DE PERTE</i>	2 Nm ³ /h a 10 Pa di sovrappressione e 3 Nm ³ /h a 50 Pa di sovrappressione <i>2 Nm³/h à 10 Pa de surpression et 3 Nm³/h à 50 Pa de surpression</i>
PERDITE RILEVATE DOPO STRESS TERMICO E MECCANICO <i>FUITES DÉTECTÉES APRÈS CONTRAINTE THERMIQUE ET MÉCANIQUE</i>	0,26 Nm ³ /h a 10 Pa di sovrappressione e 1,05 Nm ³ /h a 50 Pa di sovrappressione <i>0,26 Nm³/h à 10 Pa de surpression et 1,05 Nm³/h à 50 Pa de surpression</i>
ULTERIORI INFORMAZIONI <i>PLUS D'INFORMATIONS</i>	Soddisfatta anche la condizione di sicurezza richiesta per gli apparecchi stagni: il prodotto della concentrazione di CO in ppm al 13% di O ₂ per la perdita misurata in Nm ³ /h non supera il valore di 2400. <i>La condition de sécurité requise pour les appareils étanches est également remplie : le produit de la concentration de CO en ppm à 13% O₂ pour la fuite mesurée en Nm³/h ne dépasse pas la valeur de 2400.</i>

Direttore Divisione Bioenergy
Directeur de la Division Bioénergie

Unical Agti
Nicolò Vignola S.p.A.
SEDE: Via Roma, 123 - CASTEL D'ARIO (MN)
C.F. / P. IVA 01501350209
DIVISIONE: Viale Europa, 3/5
36053 Gambellara (VI)